



Produktsertifikat

Nr. 3104

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Ventistål rektangulære kanaler – Tetthetsklasse B

er i samsvar med kravene i NS-EN 1507 (tetthet)

Tetthetsklasse B for over- og undertrykk.
(Tetthetsklassen forutsetter montasje av kanaler og detaljer i henhold til gjeldene montasjeveiledning)

Innehaver av sertifikatet:

Ventistål AS
Eyvind Lyches vei 21A
1338 Sandvika

Produsent:

Ventistål AS, produksjonssteder:

Avdeling Airjet, Bilittveien 3, 1407 Vinterbro
Avdeling Sør, Mjåvannsveien 119, 4628 Kristiansand
Avdeling Sandnes, Forusbeen 220, 4313 Sandnes
Avdeling Bergen, Sandbrekkesletta 30, 5828 Bergen
Avdeling Ålesund, Breivika Industrivei 35A, 6018 Ålesund
Avdeling Trondheim, Bromstadveien 57, 7047 Trondheim
Avdeling Bodø, Burøyveien 12, 8012 Bodø

Utstedt 28.05.2015
Gyldig frem til 01.07.2020



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder