

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3134

Utstedt: 27.04.2015

Fornyet: 12.05.2020

Gyldig til: 01.06.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tapwell Domino og Level ettgreps kjøkkenbatterier med fleksibelt utløp

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Tapwell AB
Renstiernas gata 31
116 31 Stockholm
Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1090 i Italia, som angitt i evalueringsrapport datert 12.05.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Tapwell Domino og Level ettgreps kjøkkenbatterier med fleksibelt utløp og sertifisert tilslutning. Enkelte modeller har avstengning for oppvaskmaskin.

Følgende modeller inngår:

DOM176, DOM186, LEA176, LEA179, EF176, EF186 og EF889

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

