

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3217

Utstedt: 21.01.2016

Fornyet: 07.01.2021

Gyldig til: 01.02.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Miri og Eira ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

VikingBad AS
Østerskøgen 35
4879 Grimstad

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1158 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 07.01.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Miri og Eira ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning. Leveres med og uten avstenging for oppvaskmaskin. Leveres med og uten uttrekkbar utløpstut.

Følgende modeller inngår:

- › Miri – 109251
- › Miri – 109252
- › Miri – 109253
- › Miri – VB-004502-02
- › Eira – 109254
- › Eira – 109255

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

