

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3218

Utstedt: 21.01.2016

Fornyet: 07.01.2021

Gyldig til: 01.02.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Miri og Eira ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › **EN 817**
- › **NKB Produktregler nr. 4**



Innehaver

VikingBad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1158 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 07.01.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Miri og Eira ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert til-
slutning.

Følgende modeller inngår:

- › Miri – VB-001009
- › Miri – VB-006307
- › Miri – 109256
- › Eira – 109257

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

