

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3221

Utstedt: 25.01.2016

Fornyet: 08.01.2021

Gyldig til: 01.02.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

A-collection kuleventil AVI

er i samsvar med kravene i

› **NKB Produktregler nr. 13**



Innehaver

Ahlsell Norge AS
Brobekkveien 80A
0582 Oslo

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1046 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 08.01.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

A-collection kuleventil, type AVI 1326, AVI 1334 og AVI 1371, i avsinkningsbestandig messing.

AVI 1326 har kort hals og innvendige gjenger.

AVI 1334 har høy hals og innvendige gjenger.

AVI 1371 har kort hals, utvendig og innvendig gjenge.

Følgende dimensjoner inngår:

- › AVI 1326 – ¼", ⅜", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" og 2"
- › AVI 1334 – ⅜", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" og 2"
- › AVI 1371 – ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" og 2"

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkningsbestandighet

Produktet er testet for avsinkningsbestandighet etter EN ISO 6509.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

