

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0008

Utstedt: 16.11.2001

Fornyet: 07.01.2021

Gyldig til: 01.02.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

NiroSan pressfittings, serie 9000, for NiroSan, NiroSan ECO og NiroSan-F rustfrie stålrør

er i samsvar med kravene i

- › DVGW Arbeitsblatt W 534
- › DVGW Arbeitsblatt GW 541
- › Elastomer Guideline og DVGW Arbeitsblatt W 270



Innehaver

SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
45219 Essen, Tyskland

Produsenter

SANHA GmbH & Co. KG, Hauptstraße 76
01909 Großharthau-Schmiedefeld, Tyskland

Nirosan Edelstahlrohr GmbH, Buckower Chaussee 133,
12277 Berlin, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

NiroSan pressfittings, serie 9000, i rustfritt stål for bruk sammen med NiroSan, NiroSan ECO og NiroSan-F rustfrie stålrør.

Følgende dimensjoner inngår:

15 x 1.0 mm, 18 x 1.0 mm, 22 x 1.2 mm, 28 x 1.2 mm,
35 x 1.5 mm, 42 x 1.5 mm, 54 x 1.5 mm, 64 x 2.0 mm,
76.1 x 2.0 mm, 88.9 x 2.0 mm og 108 x 2.0 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter Elastomer Guideline.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder