

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0089

Utstedt: 03.09.2003

Korrigert: 16.06.2021

Gyldig til: 01.03.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

iJOINT kompresjonskoplinger for PE-rør

er i samsvar med kravene i

- › EN ISO 3458, EN ISO 3459, EN ISO 3501 og EN ISO 3503
- › DVGW W 270 (*)
- › KTW Guideline (*)



Innehaver

Georg Fischer TPA S.r.l.
Via Seminella, 50/M
16012 Busalla (GE)
Italia

Produsent

Georg Fischer TPA S.r.l.
Via Seminella, 50/M
16012 Busalla (GE)
Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

iJOINT kompresjonskoplinger for PE-rør omfatter skjøte-muffer, reduksjoner, T-rør, bend, overganger og endekapper i følgende dimensjoner: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 og 110 mm.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

