

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0111

Utstedt: 06.10.2003

Fornyet: 20.10.2023

Gyldig til: 01.11.2028

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Vatette vannutkastere

er i samsvar med kravene i

- › NKB Produktregler nr. 4
- › NKB Produktregler nr. 9
- › NKB Produktregler nr. 12 (\*)



### Innehaver

Villeroy & Boch Gustavsberg AB  
Industrigatan 1  
447 81 Vårgårda, Sverige

### Produsent

Villeroy & Boch Gustavsberg AB  
Industrigatan 1  
447 81 Vårgårda, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Vatette vannutkastere.

Følgende modeller inngår:

- › FG0105060 – med nøkkel, selvdrenerende, 30-400 mm
- › FG0105061 – med ratt, selvdrenerende, 30-400 mm
- › FG0105062 – med nøkkel, selvdrenerende, 30-400 mm
- › FG0105062 60 – med nøkkel, selvdrenerende, 30-400 mm
- › FG0105065 – med tilbakeslagsventil og vakuumentil
- › FG0105070 – med nøkkel, selvdrenerende, 30-1000 mm

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

