

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0176

Utstedt: 07.12.2001

Fornyet: 03.03.2021

Gyldig til: 01.04.2026

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Vola ettgreps servantbatterier med separat utløp

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Vola A/S  
Lunavej 2  
8700 Horsens  
Danmark

### Produsent

Vola A/S  
Lunavej 2  
8700 Horsens  
Danmark

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Vola ettgreps servantbatterier med separat utløp og sertifisert tilslutning. Leveres i ulike farger og overflater.

Følgende modeller inngår:

- › 500
- › 590
- › 590A
- › 590B
- › 590G
- › 590H
- › 590I
- › 590V

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder

