



Produktsertifikat

Nr. 3238

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Vinkelventiler, type 1 og 2, dimensjon $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ "

er i samsvar med kravene i:

NS-EN 200

Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

T.M. Christensen VVS Detaljer AS

Høgslundveien 49

2020 Skedsmokorset

Produsent:

Johs. Tandrup A/S

DK-3450 Allerød, Danmark

Utstedt: 20.05.2016

Gyldig frem til: 01.07.2021

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produsenten har kontrollavtale med DTI i Danmark

Monica N. Malmedal

.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder