

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3237

Utstedt: 28.06.2016

Fornyet: 05.05.2021

Gyldig til: 01.06.2026

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Neri og Frøya termostatiske dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› EN 1111



### Innehaver

VikingBad AS  
Østerskogen 35  
4879 Grimstad

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1001 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 04.05.2021.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Neri og Frøya termostatisk dusjbatteri, type VB-109887.

Det termostatiske dusjbatteriet inngår i følgende Frøya Rainshower dusjsett:

- › VB-109885 og VB-109886
- › VB-112083 og VB-112084
- › VB-113448 og VB-113449

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

