

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3264

Utstedt: 30.08.2016

Revidert: 11.04.2023

Gyldig til: 01.09.2026

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Hamnskär ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

IKEA of Sweden AB  
Box 702  
343 81 Älmhult, Sverige

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1011 i Italia,  
som angitt i evalueringsrapport datert 18.11.2016.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Hamnskär ettgreps servantbatterier med sertifisert  
tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › 803.430.75 og 405.327.04
- › 503.472.06 og 205.326.96
- › 103.472.13 og 305.320.59
- › 003.546.09 og 105.320.55

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på  
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann  
etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-  
ning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

