SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3283

Utstedt: 21.09.2016
Fornyet: 30.06.2026
Gyldig til: 01.07.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tyko og Tago termostatiske kar- og dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3283
SINTEF Certification

Innehaver
Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie
Via Lagone, 32
28021 Borgomanero (NO), Italia

Produsent
Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie
Via Novara, 29
28019 Suno (NO), Italia

Produkt- og produksjonskontroll
Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse
Tyko og Tago termostatiske kar- og dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:
- TY85310/1
- TY85330
- TG85310/1
- TG85330

Funksjonskrav i TEK
Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade
Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav
Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007