

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3283

Utstedt: 21.09.2016

Fornyet: 27.08.2021

Gyldig til: 01.09.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tyko og Tago termostatiske kar- og dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**

Innehaver

Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie
Via Lagone, 32
28021 Borgomanero (NO), Italia

Produsent

Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie
Via Novara, 29
28019 Suno (NO), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Tyko og Tago termostatiske kar- og dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › TY85310/1
- › TY85330
- › TG85310/1
- › TG85330

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

