

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3292

Utstedt: 12.10.2016

Fornyet: 18.10.2021

Gyldig til: 01.11.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Ahlsell a-collection AVI 1372 kuleventiler med presskoplinger

er i samsvar med kravene i

- › NKB Produktregler nr. 12 (*)
- › NKB Produktregler nr. 13



Innehaver

Ahlsell Norge AS
Brobekkveien 80A
0582 Oslo

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1010 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 12.10.2016.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Ahlsell a-collection AVI 1372 kuleventiler med høy eller lav hals og presskopling. Presskoplingene er beregnet for glødde, halvharde og harde kobberrør. Det skal benyttes pressverktøy med M profil for AVI 1372M og V profil for AVI 1372V. Enkelte modeller har enten innvendig eller utvendig gjenge i tillegg til presskopling.

Følgende dimensjoner inngår:

- › DN 15, 20, 25, 32, 40 og 50 (15-54 mm)

Presskoplingene er utformet for å lekke i upresset tilstand. Støttehylse skal benyttes for glødde og halvharde kobberrør. Materialet i vannberørte deler er av avsinkingsbestandig messing.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

