



Produktsertifikat

Nr. 3292

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Ahlsell kuleventiler, serie AVI 1372, med pressfittings, dimensjon 15 – 54 mm

er i samsvar med kravene i:

NKB Produktregler 12 og 13
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Ahlsell Norway AS

Pb. 7255
5020 Bergen

Produsent:

Produktet er produsert ved fabrikk 1010 i Kina, som angitt
i evalueringsrapport datert 12.10.2016

Utstedt: 12.10.2016

Gyldig frem til: 01.01.2022

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Innehaver har kontrollavtale med SP i Sverige

Monica N. Malmedal

.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder