

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3317

Utstedt: 31.01.2017

Fornyet: 29.03.2022

Gyldig til: 01.04.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Alpi termostatiske dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› EN 1111



Innehaver

Alpi S.p.A.
Via Geola 9
28013 Gattico Veruno (NO)
Italia

Produsent

Alpi S.p.A.
Via Geola 9
28013 Gattico Veruno (NO)
Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Alpi termostatiske dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › NA79SM2151
- › NU84RM2151
- › DP11RM2151
- › DP11SM2151
- › UN57SM2151
- › PM82155
- › JO74155

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

