

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0311

Utstedt: 30.04.2003

Fornyet: 16.12.2020

Gyldig til: 01.01.2026

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Conti+ elektroniske servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Aquis Systems AG  
Balgacherstrasse 17  
9445 Rebstein, Sveits

### Produsent

Aquis Systems AG  
Balgacherstrasse 17  
9445 Rebstein, Sveits

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Conti+ elektroniske servantbatterier med sertifisert tilslutning. Følgende modeller inngår:

- › A10 og A20
- › GM10 og GM20
- › GS10 og GS20
- › L10 og L20
- › M10 og M20
- › MX10 og MX20

Produktet kan også markedsføres under følgende navn:

- › A-Collection MX10

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder

