

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0316

Utstedt: 15.04.2004

Fornyet: 30.04.2024

Gyldig til: 01.05.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

CIM sluseventiler

er i samsvar med kravene i

› **NKB Produktregler nr. 13**



Innehaver

Cimberio AS, Industriveien 15, 1481 Hagan

Produsent

Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A., Via Torchio, 57
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

CIM sluseventiler med ratt, type CIM 70BS/CR.
CIM sluseventiler med labb, type CIM 70BSN/CR.

Følgende modeller inngår:

- › ½" CIM 70BS/CR – NRF nr. 5512307
- › ¾" CIM 70BS/CR – NRF nr. 5512309
- › 1" CIM 70BS/CR – NRF nr. 5512312
- › 1 ¼" CIM 70BS/CR – NRF nr. 5512314
- › 1 ½" CIM 70BS/CR – NRF nr. 5512316
- › 2" CIM 70BS/CR – NRF nr. 5512318
- › 1" CIM 70BSN/CR – NRF nr. 5512301
- › 1 ¼" CIM 70BSN/CR – NRF nr. 5512302
- › 1 ½" CIM 70BSN/CR – NRF nr. 5512303
- › 2" CIM 70BSN/CR – NRF nr. 5512304

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte
produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter
EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

