

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0322

Utstedt: 28.10.2003

Fornyet: 10.08.2020

Gyldig til: 01.09.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## AVK Bakkekran

er i samsvar med kravene i

› **NKB Produktregler nr. 13**



### Innehaver

AVK Norge AS  
Hågasletta 7  
3236 Sandefjord

### Produsent

AVK International A/S  
Bizonvej 1  
8464 Galten, Danmark

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Bakkekraner i avsinkningsbestandig messing for bruk sammen med PE-rør.

Følgende modeller inngår:

- › AVK Bakkekran med strekkfaste skrukløper, type 16/00-010, i dimensjon DN 25, DN 32, DN 40 og DN 50
- › AVK Bakkekran med PRK kløper, type 16/20-010, i dimensjon DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 og DN 50

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkningsbestandighet

Produktet er testet for avsinkningsbestandighet etter EN ISO 6509.



Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder

