



Produktsertifikat

Nr. 0328

SINTEF bekrefter at

TA 500 CR kuleventiler i dimensjon DN 10 – 50

er i samsvar med kravene i:

EN 13828
Tungmetallutlekking etter NKB Produktregler 13
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

IMI Hydronic Engineering AS
Glynitveien 7
1400 Ski

Produsent:
IMI Hydronic Engineering AB
524 80 Ljung, Sverige

Utstedt: 11.11.2004
Fornyet: 14.11.2019
Gyldig frem til 01.12.2024 forutsatt at sertifikatet er listet på
www.sintefcertification.no

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065



.....
Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder