SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0338

Utstedt: 30.11.1999
Revidert: 15.09.2026
Gyldig til: 01.12.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tiemme minikuleventiler

er i samsvar med kravene i

- **EN 13828**
- **NKB Produktregler nr. 12 (*)**
- **NKB Produktregler nr. 13**

Innehaver

Tiemme Raccorderie S.p.A., Via Cavallera 6/A (Loc. Barco)
25045 Castegnato, Italia

Produsent

Gnutti Cirillo S.p.A., Via Ruca 96 (loc. San Sebastiano, 96)
25065 Lumezzane (BS), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Tiemme minikuleventiler i avsinkingsbestandig messing med gjenger (⅜" og ½") eller klemringskoplinger (10, 12 og 15 mm). Følgende modeller inngår:

- 2900CZ – dimensjon ⅜"
- 2900NCZ – dimensjon ⅜" og ½"
- 2901NCZ og 2901NCZFDMG – dimensjon ⅜", ½" og ¾"
- 2902NCZ – dimensjon ⅜" og ½"
- 2910CZ – dimensjon ½"
- 2911CZ – 12 x 12 mm og 15 x 15 mm
- 2912CZ – 12 x 12 x 12 mm og 15 x 15 x 15 mm
- 2940NCZ – 10 mm x ½", 12 mm x ½" og 15 mm x ½"
- 2942NCZ – 10 x 10 mm, 10 x 12 mm, 10 x 15 mm, 12 x 12 mm, 12 x 15 mm og 15 x 15 mm
- 2940CZ – 15 mm x ½"
- 2942CZSL – 10 x 10 mm, 10 x 15 mm og 12 x 12 mm

Produktet kan også markedsføres under navnet FONTA av MegaFlis AS.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet
Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING PROD 007