

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0338

Utstedt: 30.11.1999

Fornyet: 14.01.2020

Gyldig til: 01.02.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Tiemme minikuleventiler

er i samsvar med kravene i

› **NKB Produktregler nr. 13**



### Innehaver

Tiemme Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera, 6/a  
25045 Castegnato (BS), Italia

### Produsent

Tiemme Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera, 6/a  
25045 Castegnato (BS), Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Tiemme minikuleventiler i avsinkningsbestandig messing.

Følgende modeller inngår med dimensjoner i parentes:

2900CZ (3/8")  
2900NCZ (3/8" og 1/2")  
2901NCZ (3/8" og 1/2")  
2902NCZ (3/8" og 1/2")  
2910CZ (1/2")  
2911CZ (12x12 mm og 15x15 mm)  
2912CZ (12x12x12 mm og 15x15x15 mm)  
2940NCZ (10 x 1/2", 12 x 1/2" og 15 x 1/2")  
2942NCZ (10x10, 10x12, 10x15, 12x12, 12x15, 15x15 mm)  
2940CZ (15 x 1/2")  
2942CZSL (10x10, 10x15 og 12x12 mm)

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.

### Andre sertifiseringskrav

#### Avsinkningsbestandighet

Produktet er testet for avsinkningsbestandighet etter EN ISO 6509.

*Monica S. Nodland*

Sertifiseringsleder Monica S. Nodland

