

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0391

Utstedt: 18.01.2002

Fornyet: 26.07.2021

Gyldig til: 01.08.2026

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Valsir Silere PP avløpsrør og rørdeler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1451-1
- › EN 13501-1 (\*)



### Innehaver

Valsir S.p.A.  
Località Merlaro  
25078 Vestone (BS), Italia

### Produsenter

Valsir S.p.A., Località Merlaro, 25078 Vestone, Italia

Valsir S.p.A., Via della Ferriera 1, 25079 Vobarno, Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Valsir Silere mineralforsterket PP avløpsrør og rørdeler for bruk i bygninger. Rørdeler inkluderer blant annet bend, grenrør og skjøtemuffer. Farge hvit.

Følgende dimensjoner inngår:  
58, 78, 90, 110, 135 og 160 mm

Bruksområde B

Brannklassifisering: C-s3, d0

### Funksjonskrav i TEK

#### Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslings-test.

#### Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.

Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

