

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0397

Utstedt: 18.01.2002  
Korrigert: 22.06.2021  
Gyldig til: 01.06.2026  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## REHAU RAUPIANO plus avløpsrør og rørdeler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1451-1
- › EN 13501-1 (\*)



### Innehaver

REHAU A/S  
Industrivej 51A  
4000 Roskilde, Danmark

### Produsenter

Produktet er produsert ved fabrikk 1176 og 1177 i Tysklandland og fabrikk 1178 i Østerrike, som angitt i evalueringsrapport datert 07.05.2021.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

REHAU RAUPIANO plus avløpsrør og rørdeler i mineralforsterket polypropylen (PP). Rørdeler inkluderer blant annet bend, grennrør og forskjellige muffer.

Finnes i følgende dimensjoner:  
40, 50, 75, 90, 110, 125, 160 og 200 mm

Bruksområde BD

Brannklassifisering: D-s2, d0

### Funksjonskrav i TEK

#### Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslings-test.

#### Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.

Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

