

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0397

Utstedt: 18.01.2002

Fornyet: 15.04.2026

Gyldig til: 01.05.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

REHAU RAUPIANO plus avløpsrør og rørdeler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1451-1
- › EN 13501-1 (*)



Innehaver

REHAU A/S
Industrivej 51A
4000 Roskilde, Danmark

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1176 og 1177 i Tyskland og fabrikk 1178 i Østerrike, som angitt i evalueringsrapport datert 07.05.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

REHAU RAUPIANO plus avløpsrør og rørdeler i mineralforsterket polypropylen (PP). Rørdeler inkluderer blant annet bend, grennrør og forskjellige muffe.

Finnes i følgende dimensjoner:

40, 50, 75, 90, 110, 125, 160 og 200 mm

Bruksområde BD

Brannklassifisering: D-s2, d0

Funksjonskrav i TEK

Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kje miske påvirkninger. Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslings test.

Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje. Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar. Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

