

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3336

Utstedt: 03.04.2017

Revidert: 12.05.2021

Gyldig til: 01.05.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe Essence, Concetto, Feel og Viamo ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe Portugal Componentes Sanitarios Lda
3850 Albergaria-a-Velha, Portugal

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe Essence, Concetto, Feel og Viamo ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende Grohe modeller inngår:

Essence 30294xx0 og 30503xx0

Concetto 31491xx0

Feel 31489xx0

Viamo 30433xx0

xx = Grohe fargekode

Produktene kan også markedsføres under navnet K-Line.

Følgende K-Line modell inngår: KC2CPS

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

