SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3343

Utstedt: 21.04.2017
Revidert: 21.10.2026
Gyldig til: 01.06.2027
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Vallamosse termostatiske kar- og dusjbatterier med dusjgarnityr

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**
› **EN 1112**

Innehaver

IKEA of Sweden AB
Box 702
343 81 Älmhult, Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1007 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 05.05.2022.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Vallamosse termostatiske kar- og dusjbatterier med dusjgarnityr.

Følgende modeller inngår:
› 003.586.88
› 103.496.55

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade
Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING PROD 007