

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3358

Utstedt: 27.06.2017

Fornyet: 20.05.2022

Gyldig til: 01.06.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Vigour ONE ettgreps servantbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Vigour GmbH  
Salzufer 14  
10587 Berlin  
Tyskland

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1026 i Italia,  
som angitt i evalueringsrapport datert 27.06.2017.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Vigour ONE ettgreps servantbatteri med sertifisert tilslut-  
ning.

Følgende modell inngår:

- › Vigour ONE servantbatteri – Varenummer ONO – NRF  
nr. 4330059

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på  
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann  
etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-  
ning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

