

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3361

Utstedt: 27.06.2017

Fornyet: 20.05.2022

Gyldig til: 01.06.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Vigour ONE ettgreps bidetbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Vigour GmbH  
Salzufer 14  
10587 Berlin  
Tyskland

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1026 i Italia, som angitt i evalueringsrapport datert 27.06.2017.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Vigour ONE ettgreps bidetbatteri med sertifisert tilslutning.

Følgende modell inngår:

- › Vigour ONE bidetbatteri – Varenummer ONBD – NRF nr. 4332589

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

