

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3373

Utstedt: 29.08.2017

Fornyet: 14.09.2022

Gyldig til: 01.10.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Resort Rimless, Harmony Rimless, Metropolitan Rimless og Karla vegghengt klosettskåler

er i samsvar med kravene i

› **EN 997**



### Innehaver

RAK Ceramics PJSC  
P.O. Box 4714  
Ras Al Khaimah  
De forente arabiske emirater

### Produsent

RAK Ceramics PJSC  
P.O. Box 4714  
Ras Al Khaimah  
De forente arabiske emirater

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Resort Rimless, Harmony Rimless, Metropolitan Rimless og Karla vegghengte klosettskåler.

Følgende modeller inngår:

- › Resort Rimless – art. nr. RST23
- › Harmony Rimless – art. nr. HAR19
- › Metropolitan Rimless – art. nr. MP13
- › Karla – art. nr. KR12

### Funksjonskrav i TEK

#### Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Produktet har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

