



Produktsertifikat

Nr. 1361

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Mora Izzy Miniprofi kjøkkenbatteri, med fleksibel spyleanordning, type 70 28 45, med sertifisert tilslutning

er i samsvar med kravene i

NS-EN 817

Tungmetallutlekking og merking etter NKB Produktregler 4
Produktet er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Ostnor AB

Box 480

SE-792 27 Mora, Sverige

Produsent:

Mora Armatur AB

SE-792 27 Mora

Utstedt: 12.11.2008

Fornyet: 27.11.2013

Gyldig frem til: 01.01.2019

Produsenten har kontrollavtale med SINTEF Byggforsk

Monica N. Malmedal

.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder