



Produktsertifikat

Nr. 1984

SINTEF bekrefter at

Papiruld/Envinsu

er i samsvar med kravene i EN 15101-1:2013, Varmeisoleringsprodukter for bygninger. Plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI), Del 1, for følgende egenskaper:

*Deklarert varmekonduktivitet: Utblåst på åpen flate: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$.
Innblåst i lukket hulrom $\lambda_D = 0,044 \text{ W/mK}$.*

Setningsegenskaper i henhold til ISO/CD 18393:

Utblåst på åpen flate, metode D: 9 %. Innblåst i lukket hulrom: 0 %

Papiruld/Envinsu har brannteknisk klasse D-s2,d0 i henhold til NS-EN 13501-1, ved densitet $\geq 40 \text{ kg/m}^3$. Produktet skal monteres på et trebasert underlag med minimum 8 mm tykkelse, eller på annet underlag med brannteknisk klasse A1 eller A2-s1,d0 med minimum tykkelse 9 mm.

Innehaver av sertifikatet:

Papiruld Danmark A/S

Brødeskovvej 40, DK 3400 Hillerød, Danmark.

Produsent:

Papiruld Danmark A/S

Brødeskovvej 40, DK 3400 Hillerød, Danmark.

Utstedt 16.09.2014

Revidert 22.01.2019

Gyldig frem til 01.10.2019 forutsatt at sertifikatet er listet på
www.sintefcertification.no

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder